



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0416/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Dwuskładnikowa powłoka epoksydowo-bitumiczna
- IZOHAN EPOXY X9**

Zawierający / containing: **asfalt, alkohol benzyłowy, żywicę epoksydową, trimetylobenzen -izomery, wypełniacze mineralne, pochodne amin**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta do zabezpieczania podłóg mineralnych i elementów stalowych przed wodą lub ściekami**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób nie jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych : na pobyt ludzi oraz wewnątrz pomieszczeń w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Wyrób nie może mieć kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

Wytwórca / producer:

IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia
ul. Łużycka 2



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia
ul. Łużycka 2

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-04-09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-04-09
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 9 kwietnia 2014

The date of issue of the certificate: 9th April 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.