



jakość w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113
ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH | 02-656 Warszawa | ul. Ksawerów 21 |
tel. 22 853 34 27 | fax 22 847 23 11 | fire@itb.pl | www.itb.pl

Warszawa, dn. 2015.09.29

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia

NP-5509R/2015

**Aneks Nr 1 do Klasyfikacji Nr 02202/15/Z00NP
w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych
z izolacją cieplną z płyt poliuretanowych PIR lub PUR
oraz pokryciem z papy asfaltowej**

W Klasyfikacji Nr 02202/15/Z00NP w p. 4.2 wprowadza się następującą zmianę:
– Tablicę 2 zastępuje się następującą Tablicą 2:

Tablica 2

Minimalna klasa odporności ogniowej części nośnej z elementów żelbetowych	REI 15	REI 30
Klasa odporności ogniowej dachu	RE 15	RE 30

Pozostałe postanowienia Klasyfikacji Nr 02202/15/Z00NP pozostają bez zmian.

Aneks opracował:


dr Andrzej Borowy


Kierownik
Zakładu Badań Ogniowych
dr inż. Dawid Sulik